

यवतमाळ नगर परिषद, यवतमाळ
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

ई.मेल - npyavatmal@gmail.com

दुरध्वनी क्रमांक - ०७२३२-२४४२६५

जा. क्र. नपय / अग्निशमन विभाग / १३९ / २०२६

दिनांक ०६/०२/२०२६

प्रति,

सुमित्राबाई ठाकरे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल
दारव्हा रोड, यवतमाळ
जि.यवतमाळ

- संदर्भ :- १. आपला अर्ज दिनांक १४.०१.२०२६ नुसार.
२. साई सेफ्टी सोल्यूशन्स (लायसन्सप्राप्त अभिकरण) यांचे फॉर्म "ब" प्राप्त दिनांक १३.०१.२०२६

...०००...

प्रमाणित करण्यात येते की, सुमित्राबाई ठाकरे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यवतमाळ या संस्थात्मक / हॉस्पिटल इमारतीमध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंवरक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९, या नियमांतर्गत अग्निसुरक्षा उपाययोजना तपासणी मध्ये संबंधित ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या अग्निसुरक्षा उपाययोजना कार्यान्वित आढळल्या. याबाबत लायसन्सप्राप्त अभिकरण साई सेफ्टी सोल्यूशन्स (MFS-LA./ F- 439 / D- 452) यांनी पुरवठा केलेले फॉर्म "ब" अन्वये खालील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीवर अग्निशमन नुतनीकरण प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

१.	आगी विषयी कोणत्याही संबंधित धोका किंवा अपघात होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी. कोणतीही आपत्कालीन घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
२.	संबंधित ठिकाणी खालील प्रमाणे आग प्रतिबंधक उपाययोजना सुरक्षेच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या आहेत. <ul style="list-style-type: none">• Fire Extinguisher CO2 (4.5 kg) – 01 No.• Fire Extinguisher ABC (06 kg) – 09 Nos.• Call Point – Provided• Hose Reel Hose & Hydrant Valve - Provided• 2way Inlet - Provided
३.	संबंधित ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता ठेवण्याची जबाबदारी आपली राहिल.
४.	सर्व विद्युत उपकरणे तपासून घ्यावीत, विद्युत उपकरणाचा निष्काळजीपणे वापर करू नये.
५.	संबंधित संस्थात्मक / हॉस्पिटल इमारतीमध्ये काम करणारे व्यक्ती / कर्मचारी यांना आग विझविणे तसेच अग्निशमन उपकरण / यानात्रानेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती देण्यात यावी त्यासाठी वेळोवेळी सराव घेण्यात यावा.

६.	सदरहू ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्कालीन प्रसंगी तत्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दूरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / अग्निशमन इ. ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
७.	कागदपत्रे, कपाटे, व इतर ज्वलनशील पदार्थांचा साठा करू नये.
८.	आपल्या इमारती / परिसरमध्ये ज्वलनशील पदार्थांचा साठा ठेऊ नये.
९.	अग्निशमन यंत्रणेची / उपकरणांची केव्हाही तपासणी करणे व तपासणीत अग्निशमन यंत्रणा / उपकरणे कार्यान्वित आढळली नसल्यास सदरहू प्रमाणपत्र रद्द समजण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवत आहे. तसेच वेळोवेळी अग्निशमन विभागास अग्निसुरक्षा उपाययोजनाच्या तपासणीसाठी सहकार्य करावे.
१०.	संबंधित अग्निशमन प्रमाणपत्र हे केवळ अग्निशमन उपाययोजना संबंधित आहे.
११.	महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नियम २००९ अन्वये वर्षातून दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यामध्ये अग्निशमन यंत्रणा मुख्यस्थित व कार्यान्वित असल्याबाबतची तपासणी करून "व" प्रमाणपत्र अनुज्ञातीधारक अभिकरण करून घेऊन अग्निशमन विभागाकडे सादर करावे.

उपरोक्त प्रमाणपत्र हे दिनांक ०५/०२/२०२० पर्यंत वैध राहिल.



(Signature)

अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा
न.प.यवतमाळ